



171112341473

正本

检测报告

Test Report

虞检（2021）第4571号



委托单位：浙江长贵金属粉体有限公司

委托类别：外部委托

绍兴市上虞区水务环境检测有限公司



声 明

- 一、 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检验检测报告专用章及其骑缝章均无效；
- 二、 本报告未经书面批准，不得复制（完整复制除外），完整复制后未加盖本公司红色检验检测报告专用章无效；
- 三、 未经同意，本报告不得用于广告宣传；
- 四、 由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；
- 五、 报告未加盖资质认定标志时，仅做内部参考，不具有对社会的证明作用；
- 六、 委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向绍兴市上虞区水务环境检测有限公司提出；
- 七、 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

本公司通讯资料

绍兴市上虞区水务环境检测有限公司

地址：浙江省绍兴市上虞区崧厦镇潘韩路 123 号

邮编：312365

电话：0575-82318444


检测报告

样品类别	水与废水	委托日期	2021 年 6 月 8 日
委托方	浙江长贵金属粉体有限公司	委托方地址	杭州湾纬十一路 36 号
采样方	——	采样时间	——
采样地点	——	接收日期	2021 年 6 月 8 日
检测地点	绍兴市上虞区水务环境检测有限公司	检测日期	2021 年 6 月 8 日~11 日
检测方法依据	pH 值: 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 化学需氧量: 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 氨氮: 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 悬浮物: 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 铜: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 锌: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 铅: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 镍: 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 砷: 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014		

检测结果

序号	样品名称	样品编号	样品性状	检测项目	单位	检测结果
1	长贵排放口	S20210608-78	微黄色微浑	pH 值	无量纲	7.42
				化学需氧量	mg/L	116
				氨氮	mg/L	6.80
				悬浮物	mg/L	14
				铜	mg/L	0.039
				锌	mg/L	0.187
				铅	mg/L	<0.07
				镍	mg/L	0.018
				砷	μg/L	7.9

编制: 刘静

审核: 

批准: 

签发日期: 2021.6.11

